

Uniwersytet Zielonogórski
Biuro Zamówień Publicznych
ul. Licealna 9, 65-417 Zielona Góra
tel. 501 012 368

Zielona Góra, dnia 11.04.2025 r.

RA-ZP.2610.01.PU.2025.3.MM

Informacja o wyniku

Dotyczy: DOSTAWY, MONTAŻU I URUCHOMIENIA POMPY CIEPŁA TYPU SOLANKA/WODA WRAZ Z WYKONANIEM DOLNEGO ŹRÓDŁA CIEPŁA W POSTACI ODWIERTÓW GŁĘBINOWYCH ORAZ ICH PRZYŁĄCZENIEM DO POMPY CIEPŁA (znak sprawy: RA-ZP.2610.01.PU.2025)

I. W postępowaniu zostały złożone następujące oferty:

Nr Oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy	Cena Oferty
1	„PARTNER” – TECHNIKA GRZEWCZA DANIEL POLAK, TOMASZ LISIKIEWICZ Sp. j. ul. Wiejska 6A, 65-609 Zielona Góra	165 742,50 PLN
2	INTELUS INWESTYCJE Sp. z o. o. Ul. Ks. Dr Wiktora Siwka 17, 40-306 Katowice	92 250,00

II. Jako najkorzystniejszą wybrano Ofertę nr 1 firmy: „PARTNER” – TECHNIKA GRZEWCZA, DANIEL POLAK, TOMASZ LISIKIEWICZ Sp. j., ul. Wiejska 6A, 65-609 Zielona Góra z ceną ofertową brutto: 165 742,50 zł (słownie: sto sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset czterdzieści dwa złote 50/100).

UZASADNIENIE:

Jedyna ważna Oferta.

III. W toku badania ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu Komisja odrzuciła:

Ofertę nr 2 firmy: INTELUS INWESTYCJE Sp. z o. o., Ul. Ks. Dr Wiktora Siwka 17, 40-306 Katowice

PODSTAWA PRAWNA

Zgodnie z treścią pkt XXI.1) SWZ: Zamawiający odrzuci oferty niezgodne z niniejszą Specyfikacją, w tym niezawierające wymaganych dokumentów lub wymaganych informacji, z zastrzeżeniem pkt. XX. 8 i 9 SWZ.

UZASADNIENIE

Wykonawca w FORMULARZU CENOWYM - w kolumnie: *Producent/dystrybutor i oraz (jeśli istnieją) model/typ/symbol/nazwa/nr katalogowy oferowanego produktu/sprzętu* zaproponował produkt: **Gejzer w07**. Zamawiający zidentyfikował zaproponowany produkt po podanej przez Wykonawcę nazwie producenta i modelu katalogowego na stronie internetowej firmy Gejzer: <https://gejzer.com/>. Wg danych tam zamieszczonych, zaoferowany przez Wykonawcę produkt posiada parametry niezgodne ze wszystkimi wymaganiami Zamawiającego. Zamawiający pismem z dnia 07.04.2025 r. wezwał Wykonawcę do złożenia wyjaśnień czy zaoferowany przez Wykonawcę produkt spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego, w tym w szczególności czy:

- jest to inwerterowa pompa ciepła zapewniająca możliwość regulacji mocy i jej dopasowanie do aktualnego zapotrzebowania budynku,
- zapewnia możliwość podgrzewu wody na zasilaniu do temperatury minimum 65°C,

- posiada współczynnik wydajności wg EN 14511- COP: 4,3 - 4,8,
- posiada zakres modulacji ogrzewania od 1,7 do 8,6 kW,
- posiada moc chłodniczą: 3,45 – 4,2 kW,
- posiada wbudowany podgrzewacz c.w.u. o pojemności nie mniejszej niż 220 litrów,
- posiada możliwość zdalnego nadzoru i sterowania przez aplikację dzięki modułowi Wi-Fi,
- jest kompatybilny z istniejącym systemem BMS oraz zainstalowaną pompą Viessmann Vitocal 100-S AWB-E 101.B08.

Ponadto, w celu udowodnienia, że zaoferowany produkt spełnia wszystkie parametry i wymagania Zamawiającego, Zamawiający wnosił o załączenie do wyjaśnień dowodu w postaci odpowiednich dokumentów, takich jak: karta katalogowa, certyfikat, deklaracja zgodności lub inne wiarygodne źródło producenta zaoferowanej pompy ciepła, który potwierdzi zgodność wszystkich parametrów zaoferowanego przedmiotu ze wszystkimi wymaganymi parametrami Przedmiotem zamówienia.

Wykonawca w wyznaczonym terminie tj. do 09.04.2025 r. przysłał Zamawiającemu pismo, jednak w jego treści Wykonawca nie zawarł żadnych wyjaśnień, załączył jedynie kartę katalogową innego niż zaproponowany w swojej ofercie z dnia 03.04.2025 r. produktu tj. HPG-I 08 DCS Premium, POMPY CIEPŁA SOLANKA-WODA, NUMER URZĄDZENIA: 202634, którego producentem jest firma STIEBEL ELTRON. Wykonawca nie udzielił wyjaśnień.

IV. Ocena ofert niepodlegających odrzuceniu, zgodnie z kryteriami oceny ofert:

Nr Oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy	Liczba pkt. w kryterium cena	Punktacja łączna
1	„PARTNER” – TECHNIKA GRZEWCZA DANIEL POLAK, TOMASZ LISIKIEWICZ Sp. j. ul. Wiejska 6A, 65-609 Zielona Góra	100,00	100,00
2	INTELUS INWESTYCJE Sp. z o. o. Ul. Ks. Dr Wiktora Siwka 17, 40-306 Katowice	Nie dotyczy	Nie dotyczy

KANCLERZ
Uniwersytetu Zielonogórskiego
mgr inż. Katarzyna Łasińska