

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:

1. przebudowa złącza kablowego dla budynku DS-2 "Piast" zlokalizowanego w Zielonej Górze przy ul. Podgórna 50

Wykonawca zobowiązany będzie do:

1. Remont /wymiana złącza kablowego „ZK” w budynku DS-2 „Piast”

Zakres prac do wykonania:

1. Weryfikacja uziemienia w złączu przed rozpoczęciem prac oraz ewentualna jego naprawa
2. Wymiana obudowy złącza kablowego, wymiana podstaw bezpiecznikowych w złączu na rozłączniki bezpiecznikowe dostosowane do wkładek NH-2 oraz opracowanie dokumentacji powykonawczej.
3. W złączu po jego wymianie musi być zachowana możliwość uziemienia kabla przy rozłączonym zasilaniu podstawowym / rezerwowym. Do uziemienia kabla przewidzieć zaciski pod przenośny uziemiacz.
4. Wykonanie pomiarów izolacji kabli podłączonych do złącza oraz ochrony przeciwporażeniowej, pomiary powykonawcze uziemienia roboczego złącza.
5. Złącze dodatkowo wyposażać w zamek uniwersalny w uzgodnieniu z BZNiOU Sekcja d/s technicznych.

Stan istniejący

Budynek C-2 "DS-2 Piast" ul. Podgórna 50 Zielona Góra

Istniejące złącze kablowe ZK usytuowane jest jako podtynkowe w elewacji od strony wejścia, przy schodach. Obudowa złącza skorodowana, nie gwarantuje zabezpieczenia przed dostępem osób nie upoważnionych.

